



Plan- og bygningsetaten  
Postboks 364, Sentrum  
0102 OSLO

Dato: 22.08.2007

|            |  |                         |            |
|------------|--|-------------------------|------------|
| Deres ref: | Vår ref (saksnr):                          | Saksbeh:                | Arkivkode: |
|            | 07/04449-2<br>(NB! Oppgis ved henvendelse) | Ellen Dahl, 23 43 72 12 | 512.1      |

**GNR 236 BNR 43 - ENEBAKKVEIEN 69 - INVITASJON TIL SAMRÅD - OMRÅDE-  
OG PROSESSAVKLARING**

VAV har følgende kommentar til saken;

Som det fremgår av vedlagt kart ligger det hovedledninger i Enebakkveien. I tillegg blir det anlagt nye ledninger langs grensen i nord, i forbindelse med OBOS sin utbygging på naboeiendommen. Ingen av disse ledningene vil imidlertid komme i konflikt med planområdet. Det ligger en ø-100vl på eiendommen som vil kunne bli berørt, men denne vil kunne utgå.

Den viktigste utfordringen for planen ligger i Loelvas elveløp, som går i lukket kulvert under bygningen. VAV har ikke ansvar for kulverten, men vil bemerke at planen må ta hensyn til de overordnede planene om åpning av Alna, videre må det settes fokus på vannkvalitet både i anleggsperioden og i den fremtidige situasjonen.

Med hilsen

Tibor Liptak  
Seksjonsleder plan  
Produksjonsavdelingen

Ellen Dahl  
Overingeniør



Vann- og avløpsetaten

Postadresse:  
Postboks 4704 Sofienberg  
0506 Oslo  
Besøksadresse:  
Herslebs gate 5

Telefon: 02 180      Bankgiro: 6045.05.20643  
Telefaks: 23 43 70 80      Org.nr.: 971 185 589 MVA  
E-post: [postmottak@vav.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@vav.oslo.kommune.no)  
Internett: [www.vav.oslo.kommune.no](http://www.vav.oslo.kommune.no)

